

YP 01

U-arvo 0.10 W/m²K, Vaatimus 0.14 W/m²K,
ääneneristävyyys ΔL=32 dB

22+22 Peltikate
Ruoteet 22x100 kk 300 valmistajan ohjeiden mukaan
Aluskate
Kattoristikot rak. suun. mukaan
Tuulettuva tila
50 Lämmöneristeen painumavara
400 Lämmöneriste, puhallusvilla esim. Isover KV-042
reunoilla tuulenohjaimet
Höyrynsulkukermi, tyyppi hyväksytty
32 Koolaus, 32x75 k400
13 Kipsilevy, reunahennnettu
Pintakäsittelyt huoneselostuksen mukaan

AP 01

U-arvo 0.22 W/m²K, Vaatimus 0.24 W/m²K

120 Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
150 Betonilaatta, rakennesuunnitelmien mukaan
300 Lämmöneriste, EPS 100 lattia
Kapillaarikatkosora
Suodatinkangas tarvittaessa
Perusmaa

US 01

U-arvo 0.24 W/m²K, Vaatimus 0.26 W/m²K,
seinä täyttää EI 30 vaatimuksen,
osastoivat seinät merkitty pohjapiirrokseen

175 Seinäelementti esim. Kingspan KS1200 FR

Ikkunoiden- ja ovien U-arvo vaatimus < 1.0 W/m²K
Ikkunoiden- ja ovien U-arvo = 1.0 W/m²K

VS 01, hallitilojen välinen seinä
seinä täyttää EI 30 vaatimuksen,
osastoivat seinät merkitty pohjapiirrokseen

100 Seinäelementti esim. Kingspan KS1200 FR

VS 02, WC

80 Seinäelementti esim. Kingspan KS1200 FR

